



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras


ENMIENDA NÚM. 1
SUBASTA FORMAL 22-08075

**PARA LA REMOCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES
DE AIRE PARA LA JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Asunto: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia, las siguientes enmiendas:

- 
- 
- I.** Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas **en o antes del martes, 15 de noviembre de 2022, a las 9:00 am**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.
 - II.** El Acto de Apertura se llevará a cabo el **martes, 15 de noviembre de 2022, a las 9:30 am**. Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de “Reforma de Compras”, en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al “acto de apertura virtual”.
 - III.** Se adjunta la **Tabla de Cotizar Enmendada I**, que deberán utilizar para presentar su oferta.
 - IV.** Se adjuntan **planos** sobre localización de las unidades de aires acondicionados.
 - V. Especificación de las unidades existentes:**
 - Voltaje 480
 - 3 toneladas: Modelo 50AH036631 (36,000 BTU)
 - 4 toneladas: Modelo 50AH048621 (48,000 BTU)
 - 5 toneladas: Modelo 50AH060621 (60,000 BTU)



VI. Se enmienda el **inciso 7 de la sección VII** del Pliego de la Subasta 22J-08075, para que lea como sigue:

“7. El contratista desmontará y reinstalará techos acústicos y sistemas modulares necesarios. Será responsable de la reparación por daños ocasionados durante la instalación del gypsum board, techos acústicos, sistema modular de oficina y sellado de techo.”

VII. Se añaden los **incisos 12 al 16 a la sección VII** del Pliego de la Subasta 22J-08075, para que lean como sigue:

“12. Los siete (7) equipos a ser instalados en la azotea, tendrán tratamiento anticorrosivo en todas sus partes. Los equipos se instalarán en las bases existentes. El contratista hará las modificaciones necesarias a las bases sin poner en riesgo el sellado de techo.


13. Las máquinas serán de fabricación o manufactura USA y con representante de piezas y servicios en Puerto Rico.

14. Los licitadores detallarán en la propuesta la marca, modelo y eficiencia de los equipos ofertados.

15. El contratista agraciado, entregará información de modelos de piezas de cada máquina instalada. (Modelo de: compresor, motores, aspas, correas, tarjetas electrónicas, etc).

16. El licitador tendrá que establecer con su oferta el término para completar los trabajos. El término de entrega podrá ser un factor determinante al momento de adjudicar.”

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones


Anra Rosa Vazquez
Oficial de Licitación

Emitido hoy martes, 18 de octubre de 2022
En San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov





TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-08075
PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
PARA LA JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO



Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% LEY PREF.	Marca	Modelo	Procedencia	Garantía	Entrega
1	ADQUISICION E INSTALACION UNIDADES SELF CONTAINER EQUIPO 3 TONS.	uno	36								
2	ADQUISICION E INSTALACION UNIDADES SELF CONTAINER EQUIPO 4 TONS.	uno	2								
3	ADQUISICION E INSTALACION UNIDADES SELF CONTAINER EQUIPO 5 TONS.	uno	35								
4	ADQUISICION E INSTALACION UNIDADES TIPO PAQUETES DE 4 TONS.	uno	3								
5	ADQUISICION E INSTALACION UNIDADES TIPO PAQUETES DE 5 TONS.	uno	4								
6	REMOCION DE LOS AIRES ACONDICIONADO EXISTENTES	uno	80								
7	COSTO DE ALQUILER DE GRUA	uno	1								
	Precio Total (Todas las Partidas)										

* TODOS LOS LICITADORES TIENEN QUE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

FIRMA DEL LICITADOR: _____



2


12

3


4

5

6




11/20/00
A/C ROOF PLAN
SCALE: 1/8" = 1'-0"



16TH FLOOR A/C PLAN
SCALE 1/8"=1'-0"





Pages 5, 9, 10, 11, 14