



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 22J-10579 PARA EL REEMPLAZO DE DOS (2) SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR PARA LA INSTITUCIÓN CORRECCIONAL GUAYAMA 1000, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asunto: Varios

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada I**, la cual tendrán que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.
- II. Se añade un acápite g y h al sub inciso 2 del inciso A de la sección VII del Pliego de la Subasta 22J-10579, para que lea como sigue:

"2. Mano de obra, incluye:

a...

...


g. Las calderas tendrán que ser instaladas sobre una base que cubra la totalidad del diámetro de esta y de por lo menos 2" de alto en concreto armado. También deberán incluir rieles en metal inoxidable como base de las calderas.

h. El contratista agraciado removerá las calderas existentes y las colocará en el área designada por la Agencia Requiriente."

- III. El Contratista Agraciado es responsable de obtener todos los permisos aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a, los permisos de emisión de gases de la JCA, y aquel requerido por el Reglamento 17 de PROSHA.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones


Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

**Emitido hoy jueves, 26 de mayo de 2022
En San Juan, Puerto Rico**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-10579



REEMPLAZO DE DOS (2) SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR
PARA LA INSTITUCIÓN CORRECCIONAL GUAYAMA 1000,
ADSCRITA AL DERPATAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
1	Adquisición de Calderas de Vapor 20 Hp de capacidad operada con gas propano, Caldera con todos sus controles para operación automática.	2					
2	Chimenea de 10"de diametro por 25"de alto con su "cap".	2					
3	Sistema de tratamientos Químicos	1					
4	Suavizador de Agua con sistema de control automático	1					
5	Sistema de Retorno de 3 bombas	1					
6	Tanque de descarga "Blowdown"	1					
7	Sacos de sal para sistema de Suavizador de Agua	50					
8	Dron de 55 galones de "Water Boiler Treatment"	2					
9	Mano de Obra (Ver Condiciones Especiales del Pliego)	LS					
10	Adquisición e intalación de lámparas de iluminación con su control (on/off). Las lámparas de 1 x 4, tecnología LED, 120v, con su cover de protección (Damp-Proof LED, luminaria hermetica resistente a salpicaduras de agua, humedad y polvo).	2					



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-10579
REEMPLAZO DE DOS (2) SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR
PARA LA INSTITUCIÓN CORRECCIONAL GUAYAMA 1000,
ADSCRITA AL DERPATAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO



Partida	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
11	Remoción de calderas y accesorios existentes	LS					
TOTAL							