



**SUBASTA FORMAL 23J-12523-R1
ADQUISICIÓN DE PROTECTORES DE ENERGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA, (ADSEF), AGENCIA
ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, GOBIERNO DE PUERTO RICO.**

ASUNTOS: CONDICIONES E INSTRUCCIONES ESPECIALES


Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta de referencia de la siguiente enmienda:

- I. Se enmienda la **Sección VII de las Condiciones e Instrucciones Especiales** para añadir que el equipo tendrá que cumplir con las siguientes especificaciones:
 - 1) Deberá ser de 1800 WATTS (mínimo) / de 2200 VA a 3000 VA (Output Power Capacity)
 - 2) Debe ser "Double Conversion Online"
 - 3) Debe incluir Tarjeta de red/comunicaciones con sensor de Temperatura
 - 4) Garantía de 3 años o más – (Repair or Replace)
 - 5) Rack Mountable. Debe incluir kit de instalación (Mount Rail Kit)
 - 6) Eficiencia de 85% o MÁS
 - 7) La profundidad del gabinete es de 24" y 17" de ancho
 - 8) Cantidad de conectores u "output connections":
 - a. (6) NEMA 5-20R (mínimo)
 - b. (1) NEMA L5-20R (mínimo)
 - 9) 120 V (Nominal Output Voltage)
 - 10) 120 V (Nominal Input Voltage)
 - 11) Presentar carta del fabricante

- II. Una vez evaluadas las ofertas, a los licitadores cualificados se les requerirá **muestras** de los bienes ofertados. El licitador tendrá tres (3) días laborales contados a partir de la solicitud para entregarlas físicamente en la Oficina de la Junta de Subastas, según lo dispuesto en el inciso 7 de las Condiciones Generales del pliego de la Subasta Formal 22J-12523-R1.

Favor de descartar las Condiciones e Instrucciones Especiales anteriores.

Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Roberto Quintana Rodríguez
Administrador Auxiliar Interino
Área de Adquisiciones
Emitida hoy, 17 de febrero de 2023
San Juan, Puerto Rico.


Sr. Joel Fontáñez González
Oficial de Licitación Interino

