



ENMIENDA NÚM. 3

SUBASTA FORMAL 23J-17295 PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN DE 4160KV DEL CAMPAMENTO SANTIAGO DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se **enmienda el inciso 24** de la sección VII de la Enmienda Núm. 2 del Pliego de la Subasta 23J-17295, para que lea como sigue:

*“24. El proyecto será desarrollado en un **término máximo de 300 días** calendarios, según será establecido en la Orden de Comienzo.”*

- II. Se **añaden los incisos 25 a la 28** a la sección VII del Pliego de la Subasta 23J-17295, para que lean como sigue:

“25. Como parte del Plan CES el contratista debe instalar Silt Fence alrededor del área a excavar.


26. Es responsabilidad del contratista dejar toda área limpia en donde se realicen actividades y se afecten por la ejecución de estas.

27. El material de los soportes de la tubería nueva a ser adosada al puente es galvanizado. El contratista agraciado tiene que presentar un dibujo de taller para su aprobación.

*28. Como parte del Alcance de Trabajo (en el **Statement of Work**, sección 3.1.3.4) **se añaden 640 pies de línea primaria** que incluye el tramo que cruza sobre el cauce del río, para un total de 855 pies.”*

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Mario J. Canales Montañez
Administrador Auxiliar Interino
Área de Adquisiciones


Joel Fontáñez Gonzalez
Oficial de Licitación Interino

**Emitido hoy viernes, 28 de julio de 2023
En San Juan, Puerto Rico**

