



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

MINUTA

SUBASTA INFORMAL 23J-00158

PARA FORMALIZAR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA CON PRUEBAS DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

El día **9 de agosto de 2022** a las **2:04 p.m.**, se llevó a cabo la Reunión Pre-Subasta de la Subasta de referencia. La misma debido a la pandemia del Covid-19, se celebró en modalidad virtual.


A esta reunión Pre-Subasta comparecieron:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Sra. Jennifer Seguinot | Quick Delivery |
| 2) Sr. Reinaldo Hernández Mora | Universal Equipment Sales & Service |
| 3) Sra. Lilliam Collazo | PMS, Inc. |
| 4) Sr. Juan V. Irene Águila | Representante de la Agencia |

- Se leyeron los puntos más importantes de la Invitación, Pliego y de la Tabla de Cotizar. Se indica que, es responsabilidad de cada Licitador leer el Pliego en su totalidad. Se menciona y se presenta el documento de '*Especificaciones del Equipo de Sistema de Agua Potable de la Cisterna*'.
- Se indicó que el "*Bid Bond*" (Fianza de Licitación) será del 15% por ciento del total de la oferta y que el "*Performance Bond*" (Fianza de Ejecución) será el 25% por ciento del total de la oferta y que el mismo aplica al licitador a quién se le adjudicará en buena pro de la subasta.
- Se menciona y se presenta una (1) partida, que incluye esta Subasta Informal en su tabla de cotizar y sus debidas especificaciones. Al igual que, se mencionan las Condiciones Especiales (página 27 a la 29).
- Representante de la Agencia, describió cada una de las Condiciones Especiales para conocimiento de los licitadores.

Se inicia el proceso de preguntas, se nombran uno a uno los licitadores y se hacen constar para récord según fueron registrados por la secretaria.

➤ Sección de preguntas:



1) Sr. Reinaldo Hernández Mora de 'Universal Equipment Sales & Service':

P. A la hora de tomar el muestreo para los laboratorios en el hospital, ¿ustedes tienen esos puntos que mencionan dentro del hospital, la válvula sin rosca para la toma?

R. (Agencia) En el caso del área de la cisterna, tenemos esos puntos en cumplimiento con lo que son las plumas sin rosca y en el caso dentro de las facilidades, prácticamente cogemos las muestras en áreas en cuartos de medicamentos o tratamientos. El punto donde se va a tomar, se deja un poco el agua y se coje la muestra, por lo menos en el caso del punto interior.

P. Si al momento de tomar la muestra tengo en niveles bajos, ¿hay algún sistema de dosificación para el cloro que yo le tengo que agregar?

R. (Agencia) Sí, no tenemos sistema para inyectar cloro, sería completamente manual.

➤ *Culminó sección de preguntas*

Se indicó que todas las preguntas adicionales, que surjan después de haber concluido la Reunión Pre-Subasta y serán contestadas por medio del correo electrónico preguntassubastasinformales@asg.pr.gov.

Los licitadores tienen que someter las ofertas en o antes de la fecha acordada y todos sus documentos, vía correo electrónico subastasinformales@asg.pr.gov físicamente en la Oficina de la secretaria del Área de Adquisiciones en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 13, San Juan Puerto Rico.

Se les advirtió a los licitadores participantes en esta reunión que está prohibido tener contacto con los funcionarios de la Administración Auxiliar de Adquisiciones y de la Oficina de Compras de ASG, luego de concluida esta reunión y hasta que la **Subasta Informal Núm. 23J-00158** sea adjudicada por Adquisiciones. Cualquiera que incumpla con lo antes indicado, podrá ser descalificado y podrá conllevar cualquier otra penalidad impuesta por leyes o reglamentos aplicables.

Toda comunicación relacionada a la Subasta ante nuestra consideración tendrá que ser por medio de la secretaria de Adquisiciones y utilizando el correo electrónico antes indicado.

Reunión Pre-Subasta culminó a las 2:32 p.m.



Walles E. Hernández López
Especialista en Compras y Subastas