



SUBASTA FORMAL NÚM. 23-0039
FORMALIZAR CONTRATO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS LED PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y
MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, de la siguiente notificación:

La Caja de las Herramientas

1. ¿Los licitadores registrados en ASG, deben o no cumplimentar los Anejos IV, V y VI de los pliegos? Es la primera vez que veo dichos anejos en subastas de ASG.

Respuesta: Los mismos deben ser llenados según la información requerida.

2. Si un licitador posee un "Annual Bid Bond" mayor a la cantidad de los \$15,000.00 indicado en los pliegos en su página 18, sección 16, inciso a: ¿hay que someter un "bid bond" exclusivamente por la cantidad antes mencionada?

Respuesta: Si el "Anual Bid Bond" es mayor al requerido en la subasta no hay inconveniente. Lo que no es permisible que sea menor a lo que se pide en el pliego de subasta.

Wec Distributors.

3. Spacing entre pata y pata del tubo 6" o 1 5/8"

Respuesta: El *spacing* debe ser de 6".

4. Spacing entre pata y pata del tubo 6" o 1 5/8" y si es para usarse con balastro existente o línea directa.

Respuesta: El *spacing* debe ser de 6".

5. Indicar si quieren un downlight de acústico, wallpack (Lum. de pared de exterior), o un floodlight, Etc. 4.0K.

Respuesta: Se refiere a los *downlights* que van en los acústicos tipo "recessed downlight".

6. Luminaria 2'pies x 2'pies no viene híbrido; hay que remover Lum. existente para remplazar por otra nueva que ya trae su balastro integrado.

Respuesta: Se revisará y cualquier cambio se notificará por enmienda.

7. Se supe luminaria; no bombilla.

Respuesta: Se revisará y cualquier cambio se notificará por enmienda.

8. Luminaria 2'pies x 4'pies no viene híbrido; hay que remover Lum. existente para remplazar por otra nueva que ya trae su balastro integrado.

Respuesta: Se revisará y cualquier cambio se notificará por enmienda.

9. Se supe luminaria; no bombilla.

Respuesta: Correcto, debe cotizar la luminaria tipo Flat panel.

10. En HID vienen decenas de diferentes categorías de productos; proveer literatura de las variantes para poder cotizar.

Respuesta: Se revisará y cualquier cambio se notificará por enmienda.

11. Indicar si el sensor que buscan es para montarse en la caja 2"x 4" y de no ser así, enviar literatura o más información.

Respuesta: Correcto, en la caja 2" x 4".

CARIBE SALES

12. Partida #3 -A que se refieren con Bombillas LED con iluminación hacia abajo necesito un poco más de especificación? Si tuvieran un modelo de referencia nos ayudaría

Respuesta: Se refiere a los *downlights* que van en los acústicos tipo "recessed downlight".

13. Partida #5, 6, 7, 8 - Quiero estar claro que el producto que se requiere en esa partida son lámparas tipo Flat Panel, en ese caso se cotizaría 120/277V ya que ese tipo de lámpara no se trabaja de forma Híbrida (el híbrido es solamente para tubos lineales de 2 y 4 pies)?

Respuesta: Se revisará y cualquier cambio se notificará por enmienda.

14. Partida #9- Los tubos requeridos en esa partida son tipo Híbrido o By-Pass (en el tipo By-Pass se elimina el transformador y se conecta directamente) ya que no se especifica?

Respuesta: Los suplidores pueden cotizar las dos, la híbrida (*plug and play*) y las "by pass".

15. Partida #10 - Los tubos requeridos en esa partida son tipo Híbrido o By-Pass (en el tipo By-Pass se elimina el transformador y se conecta directamente) ya que no se especifica?

Respuesta: Altura de descarga no menos de 8 pies.


16. Partida #11- Los tubos requeridos en esa partida son tipo Híbrido, pero para el caso de las tubas de 8 pies no vienen de forma Híbrida solo vienen By-Pass (el transformador se elimina y se conecta directamente).

Respuesta: Cotizar sólo "by pass".

17. Partida #13 - Es importante saber si lo que se requiere en esa partida son las bombillas y no las lámparas completas, también es importante saber los vatios requeridos ya que existe muchas alternativas y el precio es variado.

Respuesta: Se revisará y cualquier cambio se notificará por enmienda.

Esta Notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerar la al presentar su oferta.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

Emitida hoy, 21 de septiembre de 2022
San Juan, Puerto Rico



JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@asg.pr.gov