



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

**SUBASTA FORMAL 22J-11819-R1
PARA EL SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA Y RECOGIDO DE
ESCOMBROS DEL CDT DE MAUNABO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SALUD
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones.

TOLEDO ENGINEERING

1. P. ¿El tiempo de entrega de los trabajos comenzará a contar a partir de la obtención de los permisos?

R. Ver Enmienda Núm. 1.

2. P. ¿Se puede reciclar en el proyecto el concreto y reutilizarlo para rellenar?

R. Sí. Se puede reciclar el concreto en el proyecto y reutilizarlo para rellenar, si el material clasifica como A-2-4 o mejor, según se indica en el párrafo 2.1.B de la especificación 31 20 00 – Earth Moving.

3. P. ¿Los trabajos eléctricos de la instalación del poste, incluye su iluminación y conexión?

R. Considere que los trabajos eléctricos nuevos relacionados al poste, incluyendo la instalación de un poste nuevo, se eliminan del ámbito de trabajo del proyecto. Sólo se debe considerar la demolición y disposición del poste existente. Ver Enmienda Núm. 1.

Esta Notificación forma parte del Pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

**Emitida hoy, 12 de octubre de 2022
San Juan, Puerto Rico**

