



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

**NOTIFICACIÓN NÚM. 1
SUBASTA FORMAL 22J-12523**

**ADQUISICIÓN DE UPS (PROTECTORES DE ENERGÍA) PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LA
FAMILIA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores interesados a participar en la adquisición de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones.

CORPORACIÓN LÁPIZ Y PAPEL

1. ¿Los UPS son Online o Line Interactive?
R. On line.
2. ¿Qué garantía requiere?
R. Tres (3) años o más.
3. ¿Requieren tarjeta de manejo o no?
R. Se requiere Tarjeta de Red/Comunicaciones.
4. ¿Se requiere carta de parte del Manufacturerero?
R. Sí.
5. ¿Deberá tener Kit Instalación?
R. Sí, la eficiencia deberá ser de 85% no menos.

CARIBBEAN ENERGY SAVINGS

1. ¿Se solicita que aclare si el tipo de UPS es True-On-Line o Line Interactive?
R. True-on-line.
2. ¿Las especificaciones críticas a cumplir en Watts o VA?
R. 2,200 VA (mínimo) a 3,000 VA
1,800 watt (mínimo)
3. ¿Se requieren cumplimiento con Buy American Act?
R. Sí.
4. ¿Dónde es el lugar de entrega de la Mercancía?
R. Bo. Río Cañas, Carretera #1, Caguas, P.R.
5. ¿Se requiere carta de parte del Manufacturerero?
R. Sí



6. ¿Deberá tener Kit Instalación?
R. Sí.

7. ¿Qué garantía requiere?
R. Tres (3) años o más.

COMPUTER INN

1. ¿Los UPS deben tener incluida la tarjeta de manejo por Red?
R. Se requiere tarjeta de Red/Comunicaciones.
2. Especificar que sea "True-Online con "Double Conversion"
R. Necesario que sea True online. Preferiblemente: Double Conversión
3. ¿Las especificaciones críticas a cumplir en Watts o VA?
R. 2,200 VA (Mínimo) 1,800 Watts (Mínimo)
4. ¿Qué garantía requiere?
R. Tres (3) años o más.
5. ¿Deberá tener Kit Instalación?
R. Sí.
6. ¿Se requiere carta de parte del Manufacturerero?
R. Sí.
7. ¿Poner por escrito el tipo de receptáculo de salida y la cantidad mínima?
R. Cantidad mínima de receptáculos de salidas: seis de 110V 15 amp.

Esta Notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas



Emitido hoy miércoles, 3 de agosto de 2022
San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov

