



**NOTIFICACIÓN NÚM. 2**

**SUBASTA INFORMAL 23-0143**

**PARA SERVICIO DE ACONDICINAMIENTO DE ELEVADORES DEL LABORATORIO DE SALUD  
PÚBLICA EN EL EDIFICIO A DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**


**ASUNTO: CONTESTACIÓN A PREGUNTAS**

*Handwritten initials in blue ink: "AM"*

Pregunta 1	Licitador: <b>DEYA ELEVATOR</b>
	Confirmar si la oferta será "lump sum".
	<i>Respuesta:</i> Aunque cada partida debe detallar el valor, en efecto, la oferta será evaluada de manera que contemple un "lump sum".
Pregunta 2	Licitador: <b>DEYA ELEVATOR</b>
	Confirmar reemplazo de "pump unit" (tanque, aceite, motor y válvula).
	<i>Respuesta:</i> Será contemplado como una alterna en la tabla de ofertar.
Pregunta 3	Licitador: <b>DEYA ELEVATOR</b>
	Aclaración de "detector de temperatura" en la partida 4 de la tabla de ofertar
	<i>Respuesta:</i> Se refiere al detector de humo del sistema de alarma.
Pregunta 4	Licitador: <b>DEYA ELEVATOR</b>
	Confirmación de instalación de indicador de posición en el "lobby principal".
	<i>Respuesta:</i> Cada elevador deberá poseer el indicador de posición en su primer nivel, según regulaciones.
Pregunta 5	Licitador: <b>DEYA ELEVATOR</b>
	Confirmación de no reemplazo de cabina; solo decoración de esta.
	<i>Respuesta:</i> Sólo se reemplazará la decoración de la cabina.
	Licitador: <b>DEYA ELEVATOR</b>




Pregunta 6	Aclaración sobre localización de líneas telefónicas y responsabilidad de conexión de estas hasta el cuarto de máquinas.
	<i>Respuesta:</i> Esta solicitud se trabajará utilizando una conexión inalámbrica. El suplidor será responsable de la conexión. El suplidor deberá entregar submittals.
Pregunta 7	Licitador:
	Reemplazo de tubería hidráulica en el cuarto de máquina del ascensor del lobby principal y cambio de desconectivo eléctrico existente de 110V.
	<i>Respuesta:</i> Será contemplado como una alterna en la tabla de ofertar.



---

Héctor Ortiz Méndez  
Administrador Auxiliar de Adquisiciones



---

Aura Rosa Vázquez  
Oficial de Licitación

**Emitida hoy, 4 de octubre de 2022**  
San Juan, PR



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**  
Gobierno de Puerto Rico  
PO Box 41249  
San Juan, PR 00940  
(787) 759-7676  
administracion@ asg.pr.gov

