



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 22J-12523 R1 ADQUISICIÓN DE UPS (PROTECTORES DE ENERGÍA) PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores interesados a participar en la adquisición de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones:

Computer Inn

1. Podrán validar las especificaciones para la profundidad de los gabinetes dado a que los UPS Online de RACK tiene una profundidad promedio de 22” a 23” dado a los componentes que lo hacen “On-Line”, ¿aceptaran baterías un poco más profundas?

R. La profundidad del gabinete es de 24” y 17” de ancho. La batería no puede ser más profunda.

POS Warehouse, INC

2. Necesitamos saber las medidas exactas de rack: ancho, largo y profundidad donde estará el battery back up.

R. La profundidad del gabinete es de 24” y 17” de ancho.

Caribbean Energy Savings

3. Recibida la enmienda # 1, se informa que los Watts en la descripción del producto en Tabla de Ofertar Enmendada 1 está incorrecta. La tabla enmendada describe el producto de 1800 watts cuando las especificaciones establecen los watts en 1980 Watts. Se solicita se corrija tabla de oferta.

R. La Tabla de Ofertar Enmendada I está correcta. Lo incorrecto está en las especificaciones (Ver Enmienda Núm. 2.).



PROQUIP

4. Cuando hablan en el inciso 6 de 2200 VA y 1800 Watts, como mínimo pregunto, ¿ese wattaje de 2700 será aceptado? Porque los UPS de 3000 llevan conector de L5-30P.

R. Regularmente compramos 1,800 Watts y 2,200 VA.

WF COMPUTER SERVICE

5. Recomendamos modificar el ítem #8 de la enmienda #1 por lo siguiente para que puedan cumplir el 100% de todos los fabricantes. Lee de la siguiente manera La profundidad del gabinete es de 24" y 17" de ancho. Reemplazar de la siguiente manera: La profundidad del gabinete entre 24" a 27" y 17" de ancho.

R La profundidad del gabinete es de 24" y 17" de ancho.

Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas



Emitido hoy jueves, 16 de febrero de 2023
San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov