



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

**SUBASTA FORMAL 23J-00207
PARA LA REMOCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS DE
BAÑOS PARA EL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A. FERRÉ
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, de las preguntas y contestaciones a la subasta formal en referencia.

Juan F. López, Inc.

1. P. Dar instrucción y definir alcance de los trabajos a realizar con relación a los inodoros de tanque.
R. Los inodoros de tanque no serán reemplazados ya que no fueron aprobados a través de estos fondos.
2. P. Identificar desde qué punto y qué diámetro se tendría que llevar las nuevas tuberías de agua para sustituir los inodoros de tanque por inodoros tipo *flush*.
R. No aplica cambio.
3. P. Proveer conteo de equipos por tipo de equipo.
R. Se estará remitiendo Tabla actualizada.
4. P. Aclarar los tipos de inodoros y cantidad se considerarán (*Piso/Flush*, *Pared/Flush*, *Piso/Tanque*).
R. Se estará remitiendo Tabla actualizada.
5. P. Aclarar los tipos de mezcladoras para los lavamanos y cantidad se considerarán (4" reg., 8" reg., 4" ADA, 8" ADA)
R. Las mezcladoras son de sensor y deben incluir los *fiting* y llaves reguladoras.
6. P. Aclarar si los sensores para los inodoros y lavamanos serán de batería o eléctricos.
R. Serán batería por la complejidad de tirar las líneas de electricidad. De ser posible baterías recargables.
7. P. En caso de que los sensores sean eléctricos, quién realizará la instalación eléctrica y/o qué tipo de instalación (tubería o vareta), también se debe identificar el punto de conexión para ese servicio
R. N/A.
8. P. Se solicita otra visita para rectificar medidas de equipos.
R. Se celebró en el día de hoy.
9. P. Considerar en su momento un cambio de fecha para la entrega y acto de apertura.
R. Ver Enmienda Núm. 1.

CMR Interior Contractors Inc.

1. P. ¿Las válvulas van a ser eléctricas o de batería?
R. Serán de batería, de ser posible, recargables.

2. P. ¿Cuántos inodoros van a ser de válvulas?
R. Se estará remitiendo Tabla actualizada.

3. P. ¿Cuántos inodoros van a ser de tanque?
R. Se estará remitiendo Tabla actualizada.

Esta notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

**Emitido hoy viernes 16 de septiembre de 2022
San Juan, Puerto Rico**



JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@asg.pr.gov

