



**NOTIFICACIÓN NÚM. 1**

**SUBASTA FORMAL 23J-02855  
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS PARA LAS SALAS DE EVENTOS  
DE LA CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A. FERRÉ DEL  
GOBIERNO DE PUERTO RICO**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS**

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones.

***J. Saad Nazer, Inc.***

- P.** Solicitamos una extensión de al menos dos días desde el momento en que se cumpla con la parte de proceso de envío de planos, especificaciones y tabla de cotizar enmendada. Además de que en la visita ocular se habló de gradas eléctricas y subsanación de las áreas por instalación ya que esto incluye aspectos básicos que entran en la construcción.

**R. Se tomará en consideración.**

***Multidesk, LLC***

- P.** Al performance bond al ser del 100%, ¿ustedes proveerán depósito? Esto permitirá que empresas medianas y pequeñas podamos competir y ustedes podrán obtener un mejor precio pues no estará de por medio el financiamiento.

**R. Se requiere una Fianza de Ejecución del 100% de la oferta.**

- P.** ¿Dónde se colocarán las butacas y las gradas retractables cuando se remuevan, se dispondrán de ellas o se colocarán en un lugar que ustedes estipulen, ¿dónde será ese lugar?

**R. CBA tiene que realizar un proceso de propiedad por lo que se les indicará dónde las ubicarán en nuestro taller.**

- P.** Favor proveer plano en *auto cad* para que la fábrica pueda realizar la cotización y planos certero.

**R. Se está añadiendo el mapa de cantidad de butacas por fila ya que la cantidad tiene que permanecer igual.**

4. P. Favor proveer foto y/o especificaciones del equipo deseado, con esta ficha técnica no se presta para especulaciones y/o apreciación, así ustedes obtendrán el producto correcto.

**R. CBA indica que enviarán fotos.**

5. P. ¿Será posible extender la fecha de entrega de la subasta?

**R. Se tomará en consideración.**

6. P. En el caso de las gradas, se mencionó en el *site visit* que deberían ser eléctricas, necesitamos confirmar esto, pues no muchos suplidores proveen este mecanismo eléctrico.

**R. Es correcto, deben ser eléctricas.**

7. P. Establecer cómo quedarán configuradas las gradas, pues menciona la cantidad de filas y cantidad de butacas, pero no la configuración de las mismas, ejemplo, ¿llevarán pasillo? ¿Cuántos y dónde?

**R. Deben ser igual a la distribución de las existentes.**


8. P. Se mencionó que la tela debe ser *fire retardant*, pero esto no está en las especificaciones.

**R. Deben ser *fire retardant*.**

9. P. Se habló del *By American Act*, pero no está en las especificaciones.

**R. Al ser fondos federales se rige por el *Buy American Act* y deben tener registro en el SAM (“System Award Management”).**

Esta Notificación forma parte del Pliego de Subastas y quiénes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas  
Secretaria  
Junta de Subastas

Emitido hoy, jueves, 13 de octubre de 2022  
San Juan, Puerto Rico



**JUNTA DE SUBASTAS**

Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@ asg.pr.gov