



NOTIFICACIÓN NÚM.1

SUBASTA FORMAL 23J-09394-R1 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CERRADURAS Y REPARACION DE PUERTAS PARA EL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA FORENSE DE RIO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta de referencia, de las siguientes preguntas y contestaciones:

Licitador: Bonneville

1. Partida #1: ¿Se requieren solo los cilindros con llave, como aparecen en la página 36 del pliego de subasta?

R En la partida #1, se solicita el reemplazo de los cilindros según la página 36. En la partida #2, se pide que se reemplace la cerradura eléctrica. Aunque aparece en partidas separadas cada puerta que se va a reparar requiere el reemplazo de ambas cerraduras entiéndase por el cilindro y la cerradura eléctrica.

2. Partida #2: ¿Se refiere a la cerradura eléctrica que aparece en las fotos de la página 37 del pliego de subasta?

R Se refiere a las cerraduras eléctricas según la página 37.

3. Partida #3: ¿Se refiere a la cerradura completa según las fotos en la página 38 del pliego de subasta (perilla con mecanismo y el cilindro) o sólo el cilindro?

R Se refiere a la cerradura completa, perilla con mecanismo y el cilindro.

4. Partida #4 - ¿Se refiere a la cerradura completa según las fotos en la página 35 del pliego de subasta ("deadbolt" con el mecanismo y el cilindro) o sólo al cilindro?

R Se refiere a la cerradura completa "deadbolt" con mecanismo y el cilindro.



5. Partida #5: ¿Se refiere al mango solamente o al mango y “panic bar” según las fotos en la página 40 del pliego de subasta?

R En la tabla de descripción de las salas se establece que van a reemplazar tres (3) cerraduras tipo “handle” con sus componentes de las que se utilizan en las puertas que tienen “panic bar”.

6. Partida #6: ¿Se refiere al “panic bar” solamente o al “panic bar” con el mango del otro lado de la puerta según las fotos en la página 40 del pliego de subastas?

R En la tabla de descripción de las salas establece que se va a reemplazar (2) dos cerraduras tipo “panic bar”.

7. Partida #8 - ¿El “electric bar” se refiere al “electric door strike” según la foto en la página 39 del pliego de subasta?

R Sí. Ver Enmienda Núm. 2.

8. Partidas #9 y #10: Entiendo que no se fueron a ver estos casos el día de la vista ocular. ¿Hay oportunidad de ir a verlas antes de la fecha de entrega de la propuesta?

R La alineación de las puertas sólo se vio un ejemplo, ya que todos son similares. Los marcos se vieron en la vista.

9. En la minuta de la reunión pre-subasta se indica que la fecha en que serán contestadas las preguntas el martes, 4 de mayo, cuando la fecha para el envío de preguntas es el 18 de mayo. Quisieron decir que serán contestadas el martes, 23 de mayo, año en curso.


R Esto fue un error en la redacción de la Minuta de la reunión presubasta. Ver Enmienda Núm. 2.

Licitador: Intelligent Security Tech

1. Con relación a la subasta antes mencionada nos podrían especificar los modelos de las cerraduras ya que el fabricante nos los pide, porque cuenta con demasiados modelos que pueden aplicar a las necesidades del Hospital. Tomando esto en cuenta los licitadores podríamos dar una cotización más completa y sería más seguro para nosotros trabajarla.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov



R Cerraduras puertas de las Oficinas de Profesionales:

Como se le explicó a usted en la inspección ocular, la Ley 73-2019, según enmendada, prohíbe que se dispongan marcas y modelos, sin justificación en el expediente. No existiendo justificación por parte de la Agencia Requirente, se le notifica nuevamente que estamos imposibilitados por ley de proveerles las marcas o modelos requeridos. Los licitadores por su experiencia podrán identificar las cerraduras requeridas con las fotos que le suministramos a continuación:



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov

Cerraduras puertas de acceso a las tuberías



Esta notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

Emitido hoy, 24 de mayo de 2023
en San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov