



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

**SUBASTA FORMAL 22J-10151
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL
ESPACIO INTERIOR PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) EN
PONCE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
(DDEC) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ASUNTO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA SUBASTA FORMAL 23J-10151

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la subasta de referencia, de las siguientes preguntas y contestaciones:

H&E Development.

1. NÚMERO DE LA LOSA ACÚSTICA

R. La losa acústica aparece identificada en la hoja A101 de los planos, en la tabla titulada *FINISHES SCHEDULE*. La descripción de dicha terminación de techo interior lee según se indica a continuación:

“ACT-1: ACOUSTIC CEILING TILE 24" X 24”

MANUFACTURER: ARMSTRONG

MODEL: ULTIMA BEVELED TEGULAR WITH 9/16" SUPRAFINE SUSP. SYSTEM”

2. NECESITO MAS ESPECIFICACIONES DE LOS CHASE Y PAREDES MARCADAS

R. Los detalles para las paredes marcadas en la planta con los números 1 ó 2, aparecen detalladas en la hoja A101, y se identifican como *WALL TYPE MKD. 1* o *WALL TYPE MKD. 2* en la misma hoja.

Esta notificación forma parte del pliego de subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones especiales y especificaciones permanecen sin alterar.

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

**Emitida hoy: martes, 18 de octubre de 2022
San Juan, PR**

