



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

**SUBASTA FORMAL 23J-05253
PARA SERVICIOS DE REPARACIÓN AL ALMACÉN DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE
ADJUNTAS, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO
DE PUERTO RICO**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones.

I. *Build & Build Corp.*

Anejo V Página 1

Inciso B: Peeler Room

- P.** Favor proveer especificaciones del motor eléctrico a utilizar, ya que la placa del producto en sitio no es clara y no se puede interpretar la información.
R. Motor Eléctrico de 5.5 HP a 7.5 HP similar a:



Inciso C y J.

- P.** ¿El sistema de suspensión de acústicos requiere que seas sismo resistente?
R. Si, el sistema tiene que ser sismo resistente.

Inciso D.

- P.** ¿La cantidad 770 sf de espacio interior se refiere a paredes de bloques o concreto? ¿O se refiere a vigas y columnas de acero? ¿O se refiere a ambas?
R. Se refiere a ambas superficies

Anejo V Página 2

Inciso M.

- P.** En el espacio de oficina se observó más de 4 unidades. Favor de aclarar si son más para esta sección del alcance de trabajos. (no en alternas)
R. Solo 4 unidades, según especifica el SOW

Inciso U.

5. **P.** El 60 % del Wall Metal Sheeting será nuevo, el restante será pintado o quedará simplemente con el lavado exterior?
R. En esta partida se cotiza solo remover y reemplazar.

Inciso V.

6. **P.** ¿El material del Rolling Door es galvanizado o aluminio? ¿Es Powder Coated o no? ¿Es Fire Rated o no?
R. El material es aluminio, powder coated y Fire Rated
7. **P.** Para propósitos de secuencia de los Rolling doors, el motor debe ser igual en marca al existente, ¿Lift Máster?
R. Igual o similar

ALTERNA Página 2

Inciso C.

8. **P.** Especificar cantidad de lámparas.
R. Cada partida tiene cantidades específicas.

ALTERNA Página 3

Inciso A. Item 6

9. **P.** Para los circuitos de los 16 extractores, no se identificó en SITE el panel eléctrico donde serán conectados. ¿Podrían enviar un sketch de planta de la localización de este y la capacidad para circuitos adicionales en "spare"?
R. En ésta partidas cotizar los pies lineales que se indican claramente. Localidad de paneles eléctricos se revisó durante visita ocular.

Inciso A. Item 10

10. **P.** ¿El nivel de preparación de la verja galvanizada 1"x1' requiere que se lleve al metal toda la superficie o simplemente se lave a presión y raspe lo que esté suelto de pintura? ¿Si se solicita a que toda la superficie se lleve al metal, sand blasting será requerido?
R. Simplemente se lave a presión y raspe lo que esté suelto de pintura.

ALTERNA Página 4

Inciso A. Item 1

11. **P.** ¿Cuándo menciona Remover 800 sf de verja es la cantidad existente, correcto? ¿Ya que la nueva a instalar son 1,260 sf e incluye los 800 sf, correcto?
R. En esta partida la cuantía es 800 SF



JUNTA DE SUBASTAS


Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@ asg.pr.gov



Esta notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Irmarié C. Hernández Costa
Secretaria Alterna
Junta de Subastas



Emitido hoy miércoles, 21 de diciembre de 2022
San Juan, Puerto Rico



JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@asg.pr.gov

