



Hon. Pedro Pierluisi Urrutia  
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera  
Administradora y Principal Oficial de Compras

## NOTIFICACIÓN NÚM. 2

### SUBASTA 21-089-DRNA

**PARA LAS REPARACIONES Y MEJORAS PERMANENTES AL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y VISITANTES DE LA RESERVA NACIONAL ESTUARINA EN LA BAHÍA DE JOBOS, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

### ASUNTO: CONTESTACIONES A PREGUNTAS

1. ¿El galvalume a utilizar será de que espesor o gauge y el color específico?

**Respuesta:** El Gauge del galvalume es de # 24. *En el color, se estará solicitando muestras, pero deben ser colores rojizos.*

2. ¿Deberían considerar un allowance para el área del techo el cual no se sabe las condiciones en las que está?

**Respuesta:** *En la subasta está contemplado un tope de costo, se estimaron las áreas dañadas. En caso de encontrar más materiales dañado, se evaluará la orden de cambios.*

Esta Notificación forma parte del Pliego de la Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar

Edmarie Avilés Almenas  
Secretaria  
Junta de Subastas



**Emitida hoy, martes, 8 de marzo de 2022  
San Juan, Puerto Rico**