



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

NOTIFICACIÓN NÚMERO 2 SUBASTA FORMAL 22J-10545

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CONGELADOR PARA GUARDAR ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO SOCIOECÓMICO DE LA FAMILIA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO”

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS ADICCIONALES

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones.

Progressive Sales & Service

1. La altura del Walk-in freezer de 8”

Respuesta: Es correcto

2. ¿El voltaje, si es trifásico a 208 voltios?

Respuesta: El Voltaje debe ser 230 voltios, trifásico upgrade to 460 volt.

3. ¿Rampa de 4” para poder entrar un pallet Jack?


Respuesta: El falso piso del freezer debe ser de 4” con rampa interna para entrar el pallet Jack

4. ¿Puertas corredizas con tamaño 7x7 para la entrada y salida de mercancía en pallet Jack?

Respuesta: La puerta debe ser Sliding door con un tamaño de 7x7

5. El sistema de enfriamiento que se divida en dos unidades, para así tener una unidad de back up, por si la otra falla y se dividan la carga entre las dos.

Respuesta: El Sistema de refrigeración de baja temperatura de 8hp - 5 grados de almacenamiento, con dos condensadoras remoto y dos evaporadores Internos para dividir la carga entre las dos por si una falla.



Esta notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Irmarie C. Hernández Costa

Secretaria Alterna

Junta de Subastas



Emitido hoy lunes, 8 de agosto de 2022
San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov

