

NOTIFICACIÓN NÚM. 1

SUBASTA INFORMAL #22J-12148

PROPÓSITO: PARA REHABILITACIÓN DE FACILIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE PONCE PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO


ASUNTO: CONTESTACIÓN A PREGUNTAS

Pregunta 1	Licitador: Creating Service Solutions, Inc.
	<ul style="list-style-type: none">Los detalles del "Scope" no incluyen detalles estructurales para la construcción de las paredes del merendero ni cómo se sujetará el techo solicitado de Galvalum. ¿Se proveerán detalles estructurales para paredes y techo?
	Respuesta: La estructura del área de comedor será de paredes en plycem de ½" para exteriores con tracks y studs de 3-5/8". La altura de las paredes será de 10ft desde piso terminado hasta galvalume. Espacio entre studs según detalle típico. Construcción de techo será utilizando purlins tipo C de 3" y galvalume ga 24. Detalle de construcción típico para este tipo de techo.
Pregunta 2	Licitador: Creating Service Solutions, Inc.
	¿El aire acondicionado de 3 toneladas y gabinete con fregadero mencionado en los 'Ítem' 7 y 8 de la sección h de las condiciones especiales serán suministrados para la mencionada instalación? ¿O deberán ser suministrados por el contratista?
	Respuesta: Todos los equipos, así como los materiales a ser utilizados o instalados en este proyecto serán suplidos por el contratista.


[Handwritten signatures in blue ink]




ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676



Esta notificación forma parte del pliego de subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y/o especificaciones permanecen sin alterar.



Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar de Adquisiciones



Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitida hoy, 26 de octubre de 2022.
San Juan, PR