Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

NOTIFICACIÓN NÚMERO 1
SUBASTA FORMAL 22-1195

PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PORTONES PARA EL CAMPAMENTO SANTIAGO DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: CONTESTACIÓN A PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, de las preguntas y contestaciones a la subasta formal en referencia.

Preguntas

OC Group Construction Corp. **Ing. Oscar Cruz Torres, P.E.**

Por este medio le presentamos nuestras preguntas surgidas durante el recorrido de la visita al Campamento Santiago, Guardia Nacional de Puerto Rico.

Pregunta 1: Durante el recorrido se pudo observar que el suelo es bien rocoso. Le preguntamos: De surgir rocas en las excavaciones de 24" de profundidad ¿Se pagará mediante orden de cambió o debemos considerar el costo por la excavación en roca?

Respuesta: El contratista deberá asumir el costo de encontrar alguna roca durante la excavación.

Pregunta 2: ¿Se permitirá dejar equipos pesados y materiales (tubos y sacos de cemento) en las facilidades del Campamento Santiago?

Respuesta: Se permitirá dejar equipos pesados en un área señalada. Recomendamos no dejar los materiales en el área de trabajo ya que Campamento Santiago no se hará responsable de robos o daños a la propiedad o equipos. Es responsabilidad del contratista asegurar sus equipos y materiales. Repito: Campamento Santiago no se hará responsable de robos o daños a la propiedad o equipos.

Pregunta 3: Se especificó la utilización de hormigón de 4000psi ¿Se puede utilizar concreto listo con resistencia 4000psi? Tomando en consideración el poco hormigón que se utilizara en cada portón, la gran distancia entre portones y el tiempo que se puede estar el hormigón en camión, entendemos que no es factible utilizar una hormigonera.

Hacer una mezcla de arena, piedra y cemento mediante mecanismo manual no garantiza una resistencia de 4000psi.

Repetimos la pregunta, ¿Se puede utilizar concreto listo con una resistencia de 4000psi? Ejemplo "compression strength of 4000psi, the QUIKRETE 60lb. Crack Resistant Concrete"

Respuesta Sí. Sin embargo, el contratista deberá someter las especificaciones del concreto listo para su debida aprobación por parte del personal de DPW de Campamento Santiago.

Esta notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.

María Isabel Ortiz
Secretaria Interna
Junta de Subastas ASG

Emitida hoy, lunes, 4 de abril de 2022
San Juan, Puerto Rico

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov