



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia  
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera  
Administradora y Principal Oficial de Compras

## PRIMERA NOTIFICACIÓN

### SUBASTA INFORMAL NÚMERO 23-0342 PARA TRABAJOS DE MEJORAS A LA PLANTA FÍSICA DEL SÓTANO DEL CENTRO PEDIÁTRICO METROPOLITANO UBICADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO

#### Asunto: NOTIFICACIÓN

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta de referencia lo siguiente:

A. Pregunta del licitador "*First Onsite*", sobre la subasta de epígrafe.

 1) **Pregunta:**

Sobre los "*Gypson Boards*" señalados: En los ítems relacionados favor indicarnos el espesor y el tiempo de "*fire rated*" solicitado (1 o 2 horas)

 **Respuesta:**

Los "gypsum boards" deberá ser tipo X con un espesor de 5/8" y el tiempo de 1-4 horas.

2) **Pregunta:**

Agradeceremos nos indiquen la altura a la que debemos llevar nuestra pared "*gypsum Fire rated*".

**Respuesta:**

La altura de la pared en "fire rated" en "gypsum board", deberá alcanzar la altura del techo existente.




**3) Pregunta:**

Item 8 de Terapia Física vemos que solicitan una puerta de "*sliding de ½ inch*" de espesor.

**Respuesta:**

Confirmamos que lo establecido en el ítem 8, es correcto.



**Héctor Ortiz Méndez**  
Administrador Auxiliar  
Área de Adquisiciones



**Joel Fontáñez González**  
Oficial de Licitación Interino

**Emitida el: 16 de diciembre de 2022**  
**San Juan, Puerto Rico**



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**  
Gobierno de Puerto Rico  
PO Box 41249  
San Juan, PR 00940  
(787) 759-7676  
administracion@ asg.pr.gov

